

Unterflurbehälter Checkliste

Ansprechpartner _____

Straße _____

PLZ _____

Datum _____

Bestandteil	Erläuterung	OK?	Bemerkungen
Zufahrt			
1.	Durchfahrt	mind. 3,50 m	
2.	Mindesttraglast	26,00 t bzw. 36,00 t	
3.	Rangier- bzw. Wendefläche	18 m plus 1 m	
Voraussetzungen Standplatz			
4.	Frei von	Leitungen/ Wurzeln	
5.	nicht am tiefsten Punkt des Geländes		
6.	Frei zugänglich für Kunden	keine Hecken/ Stufen	
7.	Grundwasserspiegel	Aufschwemmsicherung	
8.	Raum LKW	15 m x 6 m	
9.	Abstand zwischen Einwurfsäule und Wand	mind. 2 m	
10.	Abstand zu Fenstern	mind. 2 m	
11.	Entfernung vom LKW zum UFB	max. 6 m	
12.	Freier Luftraum über Arbeitsbereich	mind. 9 m	
13.	Keine Parkplätze zw. Standplatz und LKW	ggf. Parkverbot Leerungszeitraum	
14.	UFB- Platz vorwärts befahrbar		
UFB- Platz vorwärts befahrbar			
15.	Welche Müllmengen fallen zurzeit an?		
16.	Wer ist verantwortlich?		
17.	Haftungsfreistellung für etwaige Schäden	hinweisen	



Bemerkungen
